

(EU) No 1254/2014 údaje

Obchodní značka	Komfovent
Model	DOMEKT-R-400-F-L1-F7/M5-C6M-L/A
SEC (klimatické pásmo 1 / 2 / 3)*	-85,2 / -41,9 / -17,1 kWh/(m²·a)
Typologie VZT jednotky	Obousměrná
Typ pohonu	Pohon s proměnnými otáčkami
Systém zpětného získávání tepla	Regenerační
Tepelná účinnost	82 %
Maximální průtok vzduchu	436 m³/h
Elektrický příkon ventilátoru	98 W
Hladina akustického výkonu na opláštění VZT jednotky	45 dBA
Referenční průtok vzduchu	0,085 m³/s
Referenční tlaková diference	50 Pa
SPI	0,25 W/(m³/h)
Faktor regulace	0,65
Typologie regulace	Požadavek na lokální ovládání (průtok vzduchu ovládaný více než jedním čidlem)
Maximální venkovní netěsnost	1,5 %
Přenesený	2,5 %
Filtr - výstražka	Při zanesení vzduchových filtrů, zobrazí ovládací panel VZT upozornění na potřebu výměny. Zanesené filtry zvyšují energetickou náročnost VZT jednotky, zároveň snižují její výkon a energetickou účinnost. Proto je velmi důležitá pravidelná výměna filtrů.
Pokyny	www.komfovent.com
AEC (klimatické pásmo 1 / 2 / 3)*	132,3 / 132,3 / 132,3 kWh/annum
AHS (klimatické pásmo 1 / 2 / 3)*	8857,5 / 4527,8 / 2047,4 kWh/annum
*Klimatické pásmo 1 / 2 / 3	1 - chladné / 2 - standardní / 3 - teplé

Note:

Measurements executed according to the EN 13141-7:2015 and EN 308:2001 standards.

