



ATEST HIGIENICZNY B.BK.60112.0011.2026

HYGIENIC CERTIFICATE

ORYGINAŁ

NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH NIH – NATIONAL RESEARCH INSTITUTE

Wyrób / product: **Kanały wentylacyjne SOL-FLEX Ag: SOL-FLEX Ag 50, SOL-FLEX Ag 75, SOL-FLEX Ag 63; SOL-FLEX Ag 90; SOL-FLEX Ag 110; SOL-FLEX Ag 125; SOL-FLEX Ag 160; SOL-FLEX Ag 200; SOL-FLEX Ag 232; SOL-FLEX Ag 250**

Zawierający / containing: polietylen HDPE, szkło fosforanowe, srebro i inne materiały zgodnie z dokumentacją przedstawioną do niniejszej oceny

Przeznaczony do / destined: przesyłu powietrza w systemach wentylacji mechanicznej w budynkach mieszkalnych, budynkach użyteczności publicznej (m.in. w obiektach podmiotów wykonujących działalność leczniczą) oraz w obiektach przemysłowych

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków / the above-named product is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Zastosowanie i wykonanie wyrobów musi być zgodne z przepisami dotyczącymi obiektu, w którym są one montowane. W obiektach podmiotów wykonujących działalność leczniczą zastosowanie wyrobów z wyłączeniem pomieszczeń o podwyższonych wymaganiach higienicznych. Montaż i eksploatacja zgodnie z zaleceniami producenta.

Atest higieniczny nie dotyczy oceny parametrów technicznych, właściwości użytkowych i alergizujących wyrobu. / The hygienic certificate does not cover the assessment of the technical parameters, functional properties, or allergenic potential of the product.

Wytwórca / producer:

SOL-FLEX Sp. z o.o.
33-100 Tarnów
ul. Rozwojowa 28

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

SOL-FLEX Sp. z o.o.
33-200 Dąbrowa Tarnowska
ul. Oleśnicka 17D/46



Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2031.01.22 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation. The certificate loses its validity after 2031.01.22 or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 22 stycznia 2026

The date of issue of the certificate: 22nd January 2026

p.o. Kierownika
Zakładu Bezpieczeństwa Zdrowotnego
Środowiska

dr n. med. Maciej Szczotko